

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-गोरखपुर।

पत्रांक 123 / ग्रा0अ0वि0 / भू0रोधी / 2019-20 / दि0-21-12-2019

द रॉयल एकेडमी,
रामनगर करजहॉ,
मोतीराम अड्डा,
गोरखपुर।

आपके पत्रांक-18 दिनांक 15/12/2019 जिसके क्रम में उपरोक्त विधालय भवन के भूकम्परोधी का प्रमाण-पत्र चाहा गया है के क्रम में विधालय भवन का निरीक्षण श्री रजनीश कान्त दूबे, अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया है। भवन का निर्माण आर0सी0सी0 कालम एवं टाईबीम के संयोजन से बनाया गया है। भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निहित प्रावधानों के अनुरूप है।

9/12-19
(इं0 जगदीश प्रसाद यादव)
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
गोरखपुर
प्रखण्ड- गोरखपुर।